



181412341228

检测报告

报告编号: SK-2212-530

项目名称 吴城镇叶家祠水塘水样

委托单位 江西南新环保科技有限公司

检测类型 委托检测

江西三科检测有限公司

(检验检测专用章)



扫描全能王 创建

说 明

- 1、 检测报告无相关责任人签字、本公司  章、检验检测专用章和骑缝章无效，报告内容涂改、增删无效。
- 2、 委托方如对本报告有异议，须在合同约定时效内与本公司联系，逾期不予受理。
- 3、 由委托方自行采集的样品，本公司仅对送检样品检测结果负责，对其来源不负责。
- 4、 本报告仅对本次采样检测结果负责；检测结果仅代表采样时工况条件下项目检测值。
- 5、 未经本公司书面同意，不得部分复印本检测报告，报告及数据不得作为商业广告使用。
- 6、 委托检测结果只代表检测时污染物排放或环境质量状况，另需附评价标准时依据合同约定。
- 7、 本次检测的报告记录保存期限为六年。

江西三科检测有限公司

地址：江西省南昌市南昌经济技术开发区瑞香路 900 号唐人科技产业园项目 5# 厂房五楼

邮编：330001

电话：0791-86855956

电邮：Sankejc@126.com



一、样品信息

项目名称	吴城镇叶家祠水塘水样		
项目地址	/		
委托方单位	江西南新环保科技有限公司		
委托方地址	/		
联系人	欧忠强	联系电话	13767161131
送样时间	2022-12-07	分析时间	2022-12-07~2022-12-08
送样信息	地表水: 1 个样		

二、检测项目信息

样品类别	样品信息	检测项目	样品状态
地表水	吴城镇叶家祠水塘水样	透明度、溶解氧、氨氮	无色、无味、浑浊

三、检测方法 & 仪器


项目	方法名称/方法标准号	主要仪器	检出限
透明度	《水和废水监测分析方法》(第四版)国家环境保护总局 (2002 年) 透明度 铅字法	透明度计 CY-117	0.5cm
氨氮	水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法 (HJ 535-2009)	紫外可见分光 光度计 JC-05	0.025mg/L
溶解氧	水质 溶解氧的测定 电化学探头法(HJ 506-2009)	溶解氧测定仪 JC-19	--

四、检测结果

表 4-1 地表水检测结果

送样时间	2022-12-07
样品信息	吴城镇叶家祠水塘水样
样品编号	5301207W0001
溶解氧 (mg/L)	9.32
氨氮 (mg/L)	0.050
透明度 (cm)	27.0

编制:



审核:



签发:



签发日期: 2022-12-09

*****报告结束*****



扫描全能王 创建